



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах
города Екатеринбурга, городе Березовский, городе
Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
Тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
e-mail: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ С.А.
МАРТИРОСЯНА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"
ДИРЕКТОРУ

624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,
ул. Мамина-Сибиряка, д.5



Профилактический визит № 66230041000105571140 от 30.03.2023 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 05.05.2023

№ 66-10-12/14- *6173* -2023

При проведении проверки с с 28.04.2023 г. 09 час.00 мин. по 28.04.2023 г. 11 час.30 мин.
и 04.05.2023 г. 10 час.30 мин. 04.05.2023 г. 13 час.00 мин.

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ С.А.
МАРТИРОСЯНА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, д.5

дата регистрации 11.11.2002

ИНН/ОГРН 6606011594 / 1026600728660

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ С.А.
МАРТИРОСЯНА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул.
Мамина-Сибиряка, д.5)

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита от 04.05.2023 г.
13 час.00 мин. № 66-10-12/14-6117-2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Плиты в горячем цехе, являющиеся источником выделения тепла, оборудовать локальной вытяжной системой, либо представить измерения воздуха рабочей зоны и параметров микроклимата, которые должны соответствовать гигиеническим нормативам.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	06.05.2024г
2.	Устранить дефекты покрытия дорожек на собственной территории, а именно: дорожки, ведущие к главному входу.	СП 2.4.3648-20	2.2.4.	06.05.2024г
3.	Устранить дефекты парт, столов и стульев, обеспечить их устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, а именно: каб.34(края парт),36(лакокрасочная поверхность парт),60 и 40(обивка стульев), 57 (лакокрасочная поверхность).	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	06.05.2024г
4.	Интерактивные доски в учебных помещениях расположить по центру фронтальной стены классного помещения, а именно: в кабинетах №58,47,45.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	06.05.2024г
5.	Устранить ржавчину среднетемпературного холодильника в холодном цехе на пищеблоке.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	06.05.2024г
6.	Обеспечить кровати в жилом корпусе твердым ложе, а именно: в комнатах №7,6,9,14,20,23,24,26,31,48,46,45,44,43,42,40,39	СП 2.4.3648-20	2.4.8.	06.05.2024г
7.	Обеспечить мебель покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, а именно: - поверхность шкафов во всех комнатах жилого корпуса на 2 этаже, - жилой корпус комнаты №21,23,22,24,29,30,31- обивку стульев, -игровая комната 4 этаж жилого корпуса- обивку диванов; -каб.55 и 56 поверхность шкафчиков, расположенных за партами.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	06.05.2024г
8.	Устранить дефекты санитарно-технического оборудования, а именно: в комнате для уборочного инвентаря, расположенном в мужском туалете 2 этаж прав.крыло жилого корпуса- эмаль душевого поддона; в мужском туалете 2 этаж прав.крыло жилого корпуса – поверхность канализационных труб, трещины писсуара; в мужском туалете 2 этаж лев.крыло жилого корпуса- трещины и отхождение покраски канализационной трубы; в комнате уборочного инвентаря 3 этаж жилого корпуса- эмаль душевого поддона; мужской туалет 4 этаж жилого корпуса - трещины и шелушение покраски канализационной трубы; комната 30 жилого корпуса- ржавчину отопительной трубы.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	06.05.2024г
9.	Оборудовать окна помещений солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), а именно: в учебных кабинетах №61,58,	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	06.05.2024г

	<p>-окна помещений оборудовать шторами длина которых не ниже уровня подоконника, а именно: в учебных кабинетах №55,45,50,44,42,41,40,38,37,36.</p> <p>-окна помещений оборудовать москитными сетками, а именно: во всех комнатах, где проживают дети, а также в учебных кабинетах, спортивном зале, где проводится проветривание в течение дня.</p>			
10.	Обеспечить поверхность отделочных материалов устойчивостью к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: поверхность всех дверей жилого корпуса 2,3,4 этажей (двери в комнаты, туалеты).	СП 2.4.3648-20	2.5.1.	06.05.2024г
11.	Устранить дефекты полов, для возможности проведения влажной обработки и дезинфекции, а именно: <ul style="list-style-type: none"> -помещение №2 жилого корпуса, комнаты №6,9,11,12,14,13,20,23,30, 48,46,44,№17(музей), учебный корпус каб.55, склад сыпучих продуктов на пищеблоке- дефекты линолеума; -вход перед кабинетом мед.помощи- дефекты кафеля; -зеленый зал, каб.61,зал занятий танцами,каб.60-щели деревянных полов, дефекты лакокрасочного покрытия; -каб.57 дефекты ламината; -мастерская со швейными машинами- дефекты кафельных плиток на полу; -подсобные помещения в подвале пищеблока- дефекты бетонных полов. 	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	06.05.2024г
12.	Устранить дефекты, следы протеканий стен и потолков помещений, обеспечить отделкой для возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: <ul style="list-style-type: none"> -мужской туалет жилой корпус 2 этаж прав. и лев. крыло,зеленый зал, коридор в мастерские – трещины потолков и следы протеканий; -жилой корпус: помещение №2, комнаты №7,12,15,20,26,29 (откосы),30,48,37,36,35,каб.доп образования 3 этаж,18, муж.туалет 2 этаж жилой корпус лев.крыло; лестничное крыло правое - трещины и шелушения потолка; -жилой корпус: комнаты №12(за батареей),15(за батареей,возле дверного косяка),19(между стеной и подоконником),22(за входной дверью),17(дверные косяки),42(за батареей); лестничное крыло правое, учебный корпус:перед 56 кабинетом, - трещины и отхождение покраски на стене; -жилой корпус: комнаты №48 –дефекты обоев стены; -зеленый зал -следы протеканий на стене; -актовый зал -вмятины в стенах; -туалет женский нач.классов- сломанные панели на потолке; -коридор в мастерские -следы протеканий на стене; -туалет возле каб.34- отсутствие плитки на стене, дыра в стене; 	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	06.05.2024г

	-подсобные помещения пищеблока- стены и потолки-трещины, отхождение штукатурка.			
13.	Не использовать разное световозлучение ламп в учебных кабинетах №61,53,38,36	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	06.05.2024г
14.	Источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии и не допускать следы загрязнений, а именно: -неисправные светильники (перегорели лампы): жилая зона:мужской сан. узел 2 этаж правое крыло - умывальная зона, гладильная, туалет; коридор 2 этаж; сан. узел мужской лев.крыло-туалет, гладильная; коридор 3 этаж; тренажерный зал; учебный корпус:мастерская муж. со станками; каб.36; -следы загрязнений: жилая зона: мужской сан.узел правое крыло -умывальная зона, гладильная, туалет.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	06.05.2024г
15.	На собственной территории объекта не допускать скопление мусора, а именно: рядом с переходом в жилую зону убрать строительный мусор- бетонные конструкции. На собственной территории песочницу закрыть крышкой, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.	СП 2.4.3648-20	2.11.1.	06.05.2024г
16.	В прачечной чистое белье хранить в закрытых стеллажах.	СП 2.4.3648-20	2.11.5.	06.05.2024г
17.	Соблюдать кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта из расчета не менее 2 раз в месяц.	СанПиН 3.3686-21	101.	06.05.2024г
18.	Откорректировать меню. Соблюдать требования к массе порций для детей 7-10 лет, а именно: массу вторых блюд в 4ый день ужин "Шницель рыбный натуральный с маслом сливочным", в бой день ужин "фрикадельки из мяса цыпленка с маслом сливочным", в 7ой день ужин "котлета рыбная с маслом сливочным", в 9ый день ужин "Цыпленок отварной с маслом сливочным", в 10ый день ужин "биточки рыбные с маслом сливочным", в 13ый день ужин "Цыпленок отварной с маслом сливочным", в 14ый день ужин "котлета рыбная с маслом сливочным" увеличить до значений 90 – 120 грамм.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	06.05.2024г

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма в срок до **06.05.2024г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ С.А.
МАРТИРОСЯНА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
ДИРЕКТОРА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя
Пышма

Виноградова Эльмира Фаршатовна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Ф/И/О

Предписание получил:
Директор ГБОУ СО "ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ С.А. МАРТИРОСЯНА"

05.05.2023

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно вручается предписание

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/14-6173-2023 от 05.05.2023г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, контролируемого лица- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.